

遮音試験成績表

依頼者	会社名	三和式ベンチレーター株式会社	
	所在地	愛知県稲沢市高重中町53番地	
試験体	品目名	ポリカーボネート製ドーム付きアルミニウム合金製天窓	
	商品名	アルミ垂直開閉トップライト	
	製造会社名	三和式ベンチレーター株式会社	
	製作年月日	2022年10月4日	
	試験体寸法	枠内法寸法:W 827mm × L827mm (枠見込み:240mm)	
	面密度	20.6kg/m ² (一般断面、公称値)	
試験方法		JISA4706:2021「サッシ」および JISA1416:2000「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」 に準ずる。	
試験年月日		2022年10月5日	
試験結果		空気音遮断性能の評価は以下のとおりである。	
		JIS A 4706に準ずる 遮音性の等級:T-2等級	T-2等級
		JIS A 1419-1に基づき 平均音響透過損失:Rm _(1/3)	28dB
実施場所		一般財団法人 日本建築総合試験所 第2残響室・第3残響室	
		(所在地:大阪府吹田市藤白台五丁目8番1号)	