


番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=2.0	2
2	ドアパネル	SUS304 2B t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
4	ベース	SUS304 2B t=2.0	1
5	天井部ボディ	SUS304 2B t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=2.3&3.2	1
7	内部鉄骨 2	□-31x31 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 2.95 m ²			

		殿		特記事項		No. 年 月 日		訂 正 追 記 事 項		記入者		単位		m/m		日付		15・10・15		工 事 名 称			
御受領印		御受領印				A 1						A 1		1/10 1/2		A 3		1/20 1/4		図 面 名 称		HWL-3100M	
						A 1						設 計				承 認				 三和エンジニアリング株式会社		図 面 番 号 24 - 07	
						A 1						監 固		加 藤		検 固							
						A 1																	