


番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	ドアパネル	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	2
3	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
5	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
6	内部鉄骨 1	垂鉛メッキ鋼板 t=3.2	1
7	内部鉄骨 2	□-50x50 (スチール、メッキ)	1
8	滑 車	ZDC2	8
9	ガスピリング	窒素ガス封入式	4
10	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
排煙面積 3.54 m <sup>2</sup>			

殿		殿		特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・15	工 事 名 称		
御受領印	御受領印				△	・				A	1	1/10 1/2	A	1/20 1/4	HWL-3700M-GL
					△	・				A	1				
					△	・				設計		承認			
					△	・				監製	加 藤	検 査			
					△	・				製 図					
													 三菱電機株式会社	図 面 番 号	24 - 13