



### 特性表

騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアにて測定した値です

電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		フレックサ選定電流 参考値 (A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	105	2200	10	27300	32700	59	63	14.95	16.68	350



		殿	番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事	単位	m/m	日付	2017.10.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 架台仕様		
			△				材質 本体 ガルバリウム鋼板製 塗装 シリコンアクリル樹脂塗装	A1	1/6 /	A3	1/12 /	品番	SVF-1050TEX		
			△					設計		承認		現場名			
			△					製図	北村	検図		 <b>三和電機株式会社</b>		図番	F105GEX1710
			△												
			△												
			△					モーター・ファン 鋼板製							