



排气

風量値はフリーエアにて測定した値です。
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアにて測定した値です。

電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		ブレーカ選定電流 参考値 (A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
单相100	30	50	4	1680	1980	41	44.5	1.15	1.33	15

		図	番号	DATE	訂 正 追 記 事 項	記入者	記事	単位	m / m	日付	2020.04.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 架台仕様				
		△					材質 笠・筒・ベース アルミ製/アルマイト加工 鉄骨 スチール/メッキ加工 ホルト SUS304 モーター・ファン 鋼板製	A1	1 / 2	／	A3	1 / 4	／	品番	SVK-300S		
		△							設計			承認		現場名			
		△						製図	北 村	検 図	佐 伯	 三和式ベンチレーター株式会社	図 番	K30AS2004			
		△															
		△															
		△															