

特性表

風量値はフリ-エア-にて測定した値です。
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリ-エア-にて測定した値です。

電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h) 50Hz	風 量 (m³/h) 60Hz	騒音 (dB) 50Hz	騒音 (dB) 60Hz	ブレ-カ選定電流 参考値 (A) 50Hz	ブレ-カ選定電流 参考値 (A) 60Hz	重 量 (kg)
三相200	50	400	6	6060	7140	48	51.5	3.83	3.63	30



モーター回転方向



モーター部屋内見上図

番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
1				材質
2				笠・筒 FRP製/ケ゛ルコート加工
3				鉄骨・ボルト SUS製
4				仕上げ モーター・ファン塗装
5				
6				
7				モーター・ファン 鋼板製

殿

単位	m/m	日付	2018.10.01	製品名	屋上換気扇 SVP-500T
A1	1/2	A3	1/4	品番	SVP-50FT1809
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 01