



風量値はフリーエアにて測定した値です。  
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアにて測定した値です。

\*「風量」「消費電力」「騒音」はフリーエア時の値です。  
\*騒音測定点は 側面より距離1.5mです。  
\*公称出力はおよその目安です。

\*過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。  
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2~1.5倍程度を目安にしてください。  
\*漏電ブレーカーを必ず設置してください。

殿

モーター・ファン 鋼板製

單位	
----	--

m

日付

2021.05.01

製品名

屋上換気扇 強制換気 架台仕様

A1

3

A3

1	/	/
6		

采

SVF-300T

設計

---

承認	
----	--

--	--

現場々	
-----	--

--	--

製  
図

北村

検 図	
--------	--

--	--


**三和式エンジニアリング株式会社**

义  
 番

F30GT2105
-----------