

特性表

電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h)		騒音 (dB)		最大負荷電流(A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
単相100	40	100	6	3180	3780	41	44.5	2.25	3.00	15

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。





モーター見上図

殿

番号	DATE	訂正追記事項	記入者
1	2023.01.25	高さ寸法変更	吉 沢
2			
3			
4			
5			
6			
7			

記事
材質
笠・筒 アルミ製/アルマイト加工
鉄骨 スチール/メッキ加工
ボルト SUS製
モーター・ファン 鋼板製

単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気
A1	1/2	A3	1/4	品番	SVO-400S
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 040AS2105